



Примечание: Высота установки выключателей от чистого пола 850 мм. Горизонтальный размер 170 мм от проема двери до края блока переключателей. Кроме тех которые указаны иначе.
 Высота установки розеток 350 мм от пола, кроме указанных иначе

Примечание: в гардеробе установлен пульт выключателей, включение по схеме

- натяжной потолок
- капитальные стены
- вновь возводимые перегородки из ГВЛ
- стеклянные перегородки

Спецификация электрофурнитуры

У/о	Наименование	Количество	Мощность	Высота установки
⊕	Розетка электрическая	67		
⊕⊕	Розетка двойная электрическая	68		
⊕⊕⊕	витая пара it-телефония розетка	24		
⊕⊕⊕⊕	витая пара интернет розетка	74		
⊕⊕⊕⊕⊕	Телевизионная розетка	3		
⊕⊕⊕⊕⊕⊕	Аудио розетка	2		
⊕	Выключатель	10		
⊕⊕	Двойной выключатель	1		
⊕	Одинрный переключатель	9		
⊕	Кабель L=1,5 м	19		
⊙	Светильник встраиваемый под 2 металлогалоген. лампы 35-70 Вт	21		
⊙	Светильник встраиваемый металлогалогенной лампы 35-70 Вт	39		
⊙⊙⊙	Светильник встраиваемый под 3 металлогалоген. лампы 35-70 Вт	33		
●	Светильник бра	26		

				23-03/BC		
				Нежилое здание по ул. Аэродокзальная, 24, г.Красноярск		
Изм	Кол.	Лист	Число	Подпись	Дата	
ГИП						Капитальный ремонт внутренняя отделка
Разработ.						Схема разводки светильников
						Стадия
						Лист
						Листов

Инж. Неков Г.И. Подп. и дата: 23.03.2018